

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Тверской области
(наименование территориального органа МЧС России)

170034 г. Тверь, проезд Дарвина, 12 т. (4822) 42-92-01 ф. (4822) 42-92-01 E-mail: ugps@tvcom.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности по г. Зубцов и Зубцовскому району Тверской области
(наименование органа государственного надзора)

172332, Тверская область, г. Зубцов, ул. Дружбы, д. 2а, тел. 8(48)262-22447, E-mail:
ogpn_zubcow@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 1/1

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара**

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области «Зубцовская центральная районная больница»

*Законному представителю юридического лица главному врачу ГБУЗ «Зубцовская ЦРБ»
Соколовой Татьяне Алексеевне*

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя физического лица- правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора по пожарному надзору

Соломатина Валерия Николаевича. Отделение надзорной деятельности по г. Зубцов и Зубцовскому району Тверской области № 1

(наименование органа ГПН)

от « 20 » января 2014 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч 30 мин.

« 29 » января 2014 г. по ч мин. « 30 » января 2014 г.

проведена проверка

государственным инспектор г. Зубцов и Зубцовского района по пожарному надзору УНД ГУ МЧС России по Тверской области капитаном внутренней службы Григорьевым Иваном Викторовичем
(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку),

*Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области «Зубцовская центральная районная больница» (ГБУЗ «ЗУБЦОВСКАЯ ЦРБ») 172332, Тверская область, г. Зубцов,
ул. Дружбы 17*

наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с заместитель главного врача Кропивницкой И.В., инженером по технике безопасности Андреевым В.А.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устраниить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
				1. 2. 3. 4. 5.
1	На этажах вывесить общие поэтажные планы эвакуации соответствующий требованиям ГОСТ Р 12.2.143-2009. В инфекционном отделении план эвакуации переделать в соответствии с требованиями. (ГБУЗ "ЗУБЦОВСКАЯ ЦРБ")	Правила противопожарного режима в РФ п.7	26 января 2015 года	+ <i>Выполнено</i>
2	На объекте из отделения терапии, хирургии, реанимации (ПИТ) противодымные двери расположенные в коридоре выполнить таким образом, что бы они открывались по направлению движения к основному эвакуационному выходу. (ГБУЗ "ЗУБЦОВСКАЯ ЦРБ")	Правила противопожарного режима в РФ п.34	26 января 2015 года	+ <i>Выполнено</i>
3	На объекте на дверях помещений складского назначения вывесить таблички с их категорией по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"(ГБУЗ "ЗУБЦОВСКАЯ ЦРБ")	Правила противопожарного режима в РФ п.20	26 января 2015 года	+ <i>Выполнено</i>
4	На объекте оборудовать устройствами для самозакрывания все противодымные двери в общих коридорах на этажах и на входах на межэтажные лестничные клетки путей эвакуации и постоянно следить за исправность уст-	Правила противопожарного режима в РФ п.62	26 января 2015 года	зделог- чук

	ройств для самозакрывания дверей, не допускать устанавливание какие-либо приспособлений, препятствующихциальному закрыванию противопожарных или противодымных дверей (устройств). (ГБУЗ "ЗУБЦОВСКАЯ ЦРБ")			
5	На объекте разработать исполнительную документацию на установки и системы противопожарной защиты объекта (<u>проектные решения на АПС и СОУЭ</u>) и обеспечить их наличие на объекте. (ГБУЗ "ЗУБЦОВСКАЯ ЦРБ")	Правила противопожарного режима в РФ п.61	26 января 2015 года	+ ? около 50 000
6	На объекте обеспечить исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматической сигнализации, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации) и организовывать не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки. (ГБУЗ "ЗУБЦОВСКАЯ ЦРБ")	Правила противопожарного режима в РФ п.61	26 января 2015 года	+ ? секр 1 б. б квартал
7	На объекте в помещении диспетчерского пункта (пожарного поста) к инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты объекта, приложение расписание шлейфов АПС разработать в соответствии с требованиями (кол-во шлейфов на приборе АПС). (ГБУЗ "ЗУБЦОВСКАЯ ЦРБ")	Правила противопожарного режима в РФ п.64	26 января 2015 года	+ f
8	На объекте для покрытия пола на путях эвакуации в отделениях по общим коридорам и в холе первого этажа	Правила противопожарного режима в РФ п.33, п. 6.25* СНиП 21-01-97*	26 января 2015 года	? + f

	детской поликлиники, не обходится применять мате- риалы с более высокой по- жарной опасностью, чем: В2, РП2, Д3, Т2.(ГБУЗ "ЗУБ- ЦОВСКАЯ ЦРБ")			
9	На объекте при эксплуата- ции наружной металлической пожарной лестницы со второго этажа из детского отделения ширина сплош- ных проступей ее ступеней выполнить не менее 0,2 м (ГБУЗ "ЗУБЦОВСКАЯ ЦРБ")	Правила противопо- жарного режима в РФ п.33, п. 6.12 СП 118.13330.2012	26 января 2015 года	✓

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устраниению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

руководители органов местного самоуправления;

собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки в I 2015 г.

(квартал, месяц).

Государственный инспектор Григорьев Иван Викторович

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

(подпись)

«30» января 2014г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

«31» января 2014г.

Телефон доверия:

8(48)22-399999



(должность, фамилия, инициалы)